

## Załącznik Nr 2 - Lista części do przebudowy węzła ciepłowniczego Drzymały 12

### Części dostarczone przez MPEC "Termal" SA

| L.p. | Nazwa części  | Ilość |
|------|---|-------|
| 1    | Wymiennik płytowy lurowany z izolacją Alfa Laval CB110 AQT-80M      | 1     |
| 2    | Końcówka do wspawania 65/50   | 2     |
| 3    | Końcówka do wspawania 50/40   | 2     |
| 4    | Naczynie wzbiorcze Reflex N800                                      | 2     |
| 5    | Złącze samoodcinające SU 1~Reflex                                   | 2     |
| m1   | Manometr tarczowy Fi160, do 16 bar z rurką manometryczną i kurkiem. | 1     |
| m2   | Manometr tarczowy Fi160, do 16 bar z rurką manometryczną i kurkiem. | 3     |
| t2   | termometr techniczny prosty   | 2     |
| 6    | Filtr siatkowy kołnierzowy Dn150                                    | 1     |
| 7    | Zqawór różnicy ciśnień Danfoss Dn 50                                | 1     |
| 8    | Zawór regulacyjny z napędem Danfoss Dn 65                           | 1     |
| 9    | Poppa obiegowa WILO Stratos Dn 80                                   | 1     |

### Części do zakupu przez firmę montującą

| L.p. | Nazwa części  | Ilość |
|------|---|-------|
| 10   | Zawór kulowy kołnierzowy Dn80 PN 25                                 | 1     |
| 11   | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1 1/2 ` , 6 bar                       | 1     |
| m2   | Manometr tarczowy Fi160, do 16 bar z rurką manometryczną i kurkiem. | 1     |
| 12   | Zawór kulowy kołnierzowy Dn25 PN 25                                 | 2     |
| 13   | Wąż pleciony stalowy giętki Dn 25                                   | 1     |
| 14   | Filtr siatkowy gwintowany 1` , PN16                                 | 1     |