

Załącznik Nr 2 - Lista części do przebudowy węzła ciepłowniczego D-17

Części dostarczone przez MPEC "Termal" SA

L.p.	Nazwa części	Ilość
1	Wymiennik płytowy lurowany z izolacją Alfa Laval CB200 AQT-80L	2
2	Pompa obiegowa grundfos TPE 80-170/4-SA-F-A-BQQE	2
3	Zawór regulacyjny z napędem Samson typ: 3214 Dn50 + 5824-20	2
4	Jednostka sterująca RS2 z kompresorami Reflex RS 300/2	1
5	Zbiornik przeponowy Reflex RG1500, 6 bar - podstawowy	1
6	Zbiornik przeponowy Reflex RG1500, 6 bar - bateryjny	1
7	Separator powietrza Exvoid - T 1/2 Reflex	1
8	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym Fig. 821, Dn150, 16 bar.	1
9	Przeciwnkołnier do CB200, Dn80 + uszczelki	8
10	Czujnik temp. przylgowy Samson typ: 5267	2
11	Regulator pogodowy Samson Trovis 5573-1, 0-10V	1
11a	Czujnik temp. zewnętrznej Samson typ: 5227-2	1
12	Zawór EM do uzupełniania Reflex 7858300	1

Części do zakupu przez firmę montującą

L.p.	Nazwa części	Ilość
13	Zawór kulowy kołnierzowy DN 80, PN25	4
14	Przepustnica międzykołnierzowa DN 100, PN16 120 oC, Sylax Uranie z przekładnią ślimakową	9
15	Zawór zwrotny płytkowy międzykołn. Socla 802 PN16, DN 100	2
16	Przepustnica międzykołnierzowa DN 150, PN16 120 oC, Sylax Uranie z przekładnią ślimakową	2
17	Zawór kulowy kołnierzowy DN 25, PN25	2
18	Szafka zasilająco sterownicza z zabezpieczeniami	1
19	Manometr tarczowy Fi160, do 16 bar z rurką manometryczną i kurkiem.	6
20	Termometr techniczny prosty do 150oC	6
21	Manometr tarczowy Fi160, do 10 bar z rurką manometryczną i kurkiem.	10
22	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1 1/2', 6 bar	1

POB